

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138
по делу об административном правонарушении

22 ноября 2017 г.

г. Дербент

(место составления протокола)

Я, государственный инспектор ОНД и ПР № 5 УНД ГУ МЧС России по РД капитан в/с Абдуразаков Магомед-Юсуф Шахларович г. Дербент ул. С.Д. Курбанова 19/6 каб. № 8

(должность, Ф.И.О. лица, правомочного рассматривать дела об административном правонарушении)

Рассмотрев постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении первого заместителя прокурора г. Дербент советника юстиции Мустафаева О.М.-А. от 17.11.2017 г. и материалы на гражданина (ку): РФ.

1. Фамилия, имя, отчество Асланбекова Ираде Асланбековна
2. Дата и место рождения 10.06.1982 г.р. с. Берикей Дербентский район
3. Адрес тел.: РД, Дербентский район, с. Берикей
4. Место работы (учебы): МКДОУ ДС с. Берикей,
5. Занимаемая должность: заведующая
6. Заработная плата (иной заработок):
7. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт серия 82 03 511096 выданный Мамедкалинским отделением милиции Дербентского РОВД по РД 24.07.2003

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

Нарушил (а): требования пожарной безопасности, предусмотренных Федеральным законом от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», «Правила противопожарного режима РФ» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390.

а именно:

1. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);
2. Не организованно не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта защиты; (п. 61 ППР РФ № 390);
3. Здание и помещения Д/С не обеспечены огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2 ", а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. (ППР РФ № 390 п. 70);
4. В здании Д/С допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ п. 42-а)
5. Имеющийся наружный противопожарный водоем находится в неисправном состоянии (п. 55 ППР РФ ППРФ № 390);
6. Из спальных помещений, где численность детей превышает, более 10 человек отсутствует второй эвакуационный выход (Снип. 21-01-97 п.6.12., СП 1.131302009 п.4.2.).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34; п. 1 ч. 1 ст. 29.9; 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание ст. 4.2 ч. 1 п. 1 КоАП РФ (раскаяние лица, совершившего административное правонарушение) согласно части 2 статьи 4.4 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ

Гр.: Асланбекову Ираду Асланбековну

(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с постановлением о возбуждении производства по делу об административном правонарушении первого заместителя прокурора г.Дербент советника юстиции Мустафаева О.М.-А. от 17.11.2017 г. за нарушения стандартов, норм и правил пожарной безопасности признать виновным

(должность, звание, фамилия, инициалы составившего протокол)

в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4; КоАП РФ

(указывается наименование нормативных актов, требования которых нарушены)